


Отметка о размещении сведений
в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий:
дата: 25.09.2021
учетный номер 24220061000201004723,
QR-код<*>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-46-91 sekretar@24.mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 719/2**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
"Лицей № 6 «Перспектива»" (далее – МАОУ "Лицей № 6 "Перспектива")

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 03.08.2022
года № 716 в период с «16» августа 2022 г. по «19» августа 2022 г. старшим ин-
спектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ки-
ровскому району г. Красноярска ОНД и ПР по г. Красноярску капитаном внутрен-
ней службы Андреевым Иваном Николаевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие - плановая выездная проверка в
отношении здания лицея (г. Красноярск, ул. Кутузова, 52), которым владеет и (или)
пользуется МАОУ "Лицей № 6 "Перспектива" в ходе которого присутствовал пред-
ставитель

контролируемого

лица

(контрольное (надзорное) мероприятие)

директор МАОУ «Лицей № 6 «Перспектива» Лавриченко К.К., старший инженер
сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасно-
сти ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю Старовойтов Андрей Владими-
рович, эксперт сектора судебных экспертиз ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярско-

му краю Потылицин Максим Олегович

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	При контроле исправности линий связи компонентов ППУ не отображается информация о неисправной линии связи (протокол инструментального исследования технических средств противопожарной защиты ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю № 189-3-2-2022 от 17.08.2022 г.);	ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 5.17 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». Линии связи между компонентами СПА, а также линии формирования сигналов управления инженерными системами объекта необходимо выполнять с условием обеспечения автоматического контроля их исправности. Допускается линии формирования сигналов управления инженерными системами выполнять без автоматического контроля их исправности, при условии выполнения данных линий нормально-замкнутыми. п. 5.1 Приложение Б ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. При контроле исправности линий связи компонентов ППУ должна быть отображена информация о неисправной линии связи или адресе компонента прибора;	18.09.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МАОУ «Лицей № 6 "Перспектива»
Лавриченко К.К.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по Кировскому району
г. Красноярска ОНД и ПР по г. Красноярску
капитан внутренней службы Андреев И.Н.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации
указанных действий.